

ICS 13.020.20

CCS Z 04

DB 13

河 北 省 地 方 标 准

DB 13/T 5651.7—2023

节水管理规范 第7部分：机关单位

2023-10-25 发布

2023-11-25 实施

河北省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB13/T 5651《节水管理规范》的第7部分。DB13/T 5651已经发布了以下部分：

- 第1部分：食品企业；
- 第2部分：钢铁企业；
- 第3部分：火力发电企业；
- 第4部分：高校；
- 第5部分：体育场馆；
- 第6部分：文化场馆；
- 第7部分：机关单位。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心、河北省水利厅。

本文件主要起草人：刘希庆、魏亮、李国正、孙焕龙、康新、谢磊、吕旺、兰凤、贾志军、孙雪峰、赵云云、李男、耿同举、李金、郑连合。

引 言

节水管理规范的制定是为了满足我省生态环保、现代企业、社会管理与公共服务等各领域对节约用水管理的迫切需求，以推动各行业节约用水，提高用水效率，促进经济社会高质量发展。

DB13/T 5651旨在确定不同类型用水单位在节水管理制度、节水管理指标和节水技术方法等方面应遵守的规定，拟由7个部分构成：

—— 第1部分：食品企业。规定了食品生产企业节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第2部分：钢铁企业。规定了钢铁企业节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第3部分：火力发电企业。规定了火力发电企业节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第4部分：高校。规定了高等学校节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第5部分：体育场馆。规定了体育场馆节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第6部分：文化场馆。规定了文化场馆节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

—— 第7部分：机关单位。规定了机关单位节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

节水管理规范 第7部分：机关单位

1 范围

本文件规定了机关单位节约用水管理的术语和定义、基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法及计量与监测。

本文件适用于机关单位的节约用水管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 778.1 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436 节水型卫生洁具

DB13/T 5450.2 生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

3 术语和定义

GB/T 21534、GB/T 24789和DB13/T 5450.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单位取水量

在一定时期内，按照相应核算单元计算的取水量。

注：取水量供给范围包括饮用、餐饮、环境卫生、空调、洗浴、绿化、水景观和洗车等。

3.2

节水型器具普及率

公共生活用水使用节水型器具数量占总用水器具数量的百分比。

3.3

水计量器具配备率

实际安装配备的水计量器具数量占标准要求配备的水计量器具数量的百分比。

[来源：GB/T 24789—2022, 3.3]

3.4

灰水

除粪便污水外的各种生活污水排水。

注：如冷却排水、游泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等，也称生活杂排水。

[来源：GB/T 21534—2021, 5.1]

4 基本要求

4.1 应执行取水许可、计划用水、用水定额和水平衡测试管理制度。

4.2 机关单位内部应建立健全节约用水管理制度体系。

4.3 应按照 GB/T 24789 的规定配备水计量器具，实施用水全部计量。

4.4 应配备和使用节水型器具和设备。

5 节水管理指标

5.1 年度用水量不应超过计划用水量，年度计划用水量不应超过取水许可水量。

- 5.2 单位取水量不应大于用水定额，并符合 DB13/T 5450.2 的规定。
- 5.3 节水型器具普及率应为 100%，卫生洁具应符合 GB/T 31436 的规定。
- 5.4 卫生间、食堂、洗浴等主要用水场所和器具显著位置节水标识张贴率应为 100%。
- 5.5 用水管网综合漏损率不应大于 2%。
- 5.6 中央空调循环冷却水补水率不应大于 1%。
- 5.7 每年应集中开展不少于一次节水教育宣传活动。

6 节水管理制度

- 6.1 应建立节约用水组织管理体系和岗位责任制，配备专（兼）职管理人员，明确其职责。
- 6.2 应制订并实施机关单位节约用水行为规范。
- 6.3 应按时开展用水统计和节水分析，建立节约用水信息通报制度。
- 6.4 应制订日常巡查检查制度，定期对用水管道及设备进行检修。
- 6.5 应建立健全取用水档案管理制度：
 - 有取用水计划、目标责任、用水计量、设备维护、宣传培训等管理制度；
 - 有供排水管网图、计量网络图和用水设施分布图，资料清晰且完整；
 - 有用水原始记录和统计分析台账；
 - 有主要用水设备设施及水计量器具的巡查、维修记录。
- 6.6 应建立节水宣传和培训制度：
 - 单位内部公共场所展示节约用水宣传标语及节水知识；
 - 定期开展教育培训活动，提高职工节水意识；
 - 积极参加节约用水社会公益活动。

7 节水技术方法

- 7.1 净化水设备应加装回收利用装置，产生的浓水应回收利用。
- 7.2 卫生间冲厕、绿化灌溉、水景观、洒扫、冲洗车辆用水优先利用非常规水。
- 7.3 绿化灌溉应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。
- 7.4 应对中央空调循环冷却水进行处理，提高其浓缩倍数。
- 7.5 空调冷凝水应收集和利用。
- 7.6 水景观用水应循环利用。
- 7.7 灰水宜回收、处理和利用。
- 7.8 宜采取“滞、渗、蓄、净、用、排”等措施，实现雨水回收再利用。

8 计量与监测

8.1 计量

- 8.1.1 水计量器具配备和管理应符合 GB/T 24789 的规定。
- 8.1.2 水计量器具配备率应满足表 1 的要求。

表1 水计量器具配备率指标要求

项目	用水单位	建筑/功能区域	主要用水设备 (用水系统)
水计量器具配备率	100%	100%	100%
注：单台设备或单套用水系统用水量不小于 1m³/h 的为主要用水设备（用水系统）。			

- 8.1.3 水计量器具的最大允许误差应符合 GB/T 778.1 的规定。

8.2 监测

- 8.2.1 应按规定开展水平衡测试，水平衡测试应符合 GB/T 12452 的规定。
- 8.2.2 宜建立用水信息化管理平台，实现用水信息在线监测和实时采集，并超限报警。



参 考 文 献

- [1] GB/T 4754—2017 国民经济行业分类
 - [2] GB/T 26922—2011 服务业节水型单位评价导则
 - [3] GB/T 37813—2019 公共机构节水管理规范
-